

お施主様各位

平成21年8月10日
ダイケンホーム株式会社

【大建工業製室内ドアに関する重要なお知らせ】

このたび弊社で採用しております、大建工業株式会社製室内ドアの丁番の一部に、不良品の混入があり、ドアの開閉を繰り返すことで、丁番の軸が抜け、ドアが脱落した事例がありました。

現在、弊社施工対象物件につきましては、順次 ご連絡させて頂いておりますので、ご心配ならびにご迷惑をお掛けいたしますが、今しばらくお待ちいただきますようお願い致します。

尚、ご不明な点がございましたら、下記お問合せ先までご連絡をお願い致します。

— お問合せ窓口 —

ダイケンホーム株式会社 リフォーム部



0120-103-465

(受付時間 AM9:30 ~ PM6:00)